

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia



S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet výjazdov predovšetkým k požiarom v rodinných domoch, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila **14** požiarov s priamou škodou vo výške **11.700,- eur**.

Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb.



Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v čase vykurovacej sezóny patrí najmä:

- nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,
- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
- zanedbaná údržba - absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny),
- nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom,
- vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),
- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
- nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
- nesprávna obsluha vykurovacích systémov.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám odporúčame:



□ Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.

Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne

• Zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečiť pravidelné čistenia a kontroly.

- Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému poškodeniu.
- Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových priechodov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
- Správne uskladňovať palivo:
v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, až do výšky **331,- eur**.



„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplátí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“



STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

VYČISTILI STE SI KOMÍN?

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom
do 50 kW

1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov
2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov
3. spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

MÁTE PRIPRAVENÝ SPOTREBIČ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

MÁTE OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ PODLOŽKY POD SPOTREBIČMI?

**MÁTE DODRŽANÚ BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ
OD HORĽAVÝCH KONŠTRUKCIÍ?**

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

ODPORÚČANÉ LEHOTY VYKONÁVANIA ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNOV

1.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM DO 50 KW:

- A. Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komin bez vložky
- C. Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komin s vložkou

2.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM NAD 50 KW:

- A. Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

VYKURUJ
BEZPEČNE!



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUŽÍVAJ
HORĽAVÉ KVAPALINY
**HROZÍ ICH ROZLIATIE
A VZPLANUTIE !!!**

PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
SI NECHAJ VYČISTIŤ
A SKONTROLOVAŤ KOMÍN
SADZE HORIA !!!

POPOĽ Z KOZUBA A KACHLÍ
VYSYP DO NEHORĽAVEJ
A UZATVORENEJ NÁDOBY !!!

KOZUB A KACHLE
S HORIAČIM OHŇOM
NENECHAJ BEZ DOZORU !!!

V BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH
SPOTREBIČOV NESUŠ ODEVY
A INÉ HORĽAVÉ LÁTKY
HROZÍ ICH VZNIETENIE !!!

PRED KOZUB A KACHLE UMIETNI
NEHORĽAVÚ OCHRANNÚ PODLOŽKU
**ISKRA MÔŽE
SPÔSOBIŤ POŽIAR !!!**